

IMPIANTO di PRODUZIONE CSS - linea 1

Valori prelievo emissioni a camino rilevazione per il secondo semestre 2017

Camino	Parametro	Unità di misura	Flusso di massa II° semestre 2017	Limiti A.I.A. determina n. 3013/2017 della Città Metropolitana di Venezia
CM2	Temperatura °C	°C	46,3	
	Portata normalizzata fumi umidi	Nm ₃ /h	49.300	
	Portata normalizzata fumi secchi	Nm ₃ /h	47.900	
	Materiale particolato (Polveri)	g/h	36	650
	Microinquinanti organici (Σ (PCDD/PCDF + PCB))	g/h	7,57E-08	0,0065
	NH ₃	g/h	33	975
	NO _x	g/h	<32	6500
	SO ₂	g/h	49	400
	H ₂ S	g/h	<11	65
	Mercaptani	g/h	<3,4	54
	S.O.V. (come T.O.C.)	g/h	263	1270
CM3	Temperatura	°C	non operativo dal 11/07/2017	
	Portata normalizzata fumi umidi	Nm ₃ /h		
	Portata normalizzata fumi secchi	Nm ₃ /h		
	Materiale particolato (Polveri)	g/h		850
CM4	Temperatura	°C	non operativo dal 11/07/2017	
	Portata normalizzata fumi umidi	Nm ₃ /h		
	Portata normalizzata fumi secchi	Nm ₃ /h		
	Materiale particolato (Polveri)	g/h		400
CM5	Temperatura	°C	18,3	
	Portata normalizzata fumi umidi	Nm ₃ /h	47.900	
	Portata normalizzata fumi secchi	Nm ₃ /h	47.600	
	Materiale particolato (Polveri)	g/h	28	720