

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI EMISSIONI CM0 - DICEMBRE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/12/2024					IMPIANTO FERMO					
02/12/2024					IMPIANTO FERMO					
03/12/2024					IMPIANTO FERMO					
04/12/2024					IMPIANTO FERMO					
05/12/2024					IMPIANTO FERMO					
06/12/2024					IMPIANTO FERMO					
07/12/2024					IMPIANTO FERMO					
08/12/2024					IMPIANTO FERMO					
09/12/2024					IMPIANTO FERMO					
10/12/2024					IMPIANTO FERMO					
11/12/2024					IMPIANTO FERMO					
12/12/2024					IMPIANTO FERMO					
13/12/2024					IMPIANTO FERMO					
14/12/2024					IMPIANTO FERMO					
15/12/2024					IMPIANTO FERMO					
16/12/2024					IMPIANTO FERMO					
17/12/2024					IMPIANTO FERMO					
18/12/2024					IMPIANTO FERMO					
19/12/2024					IMPIANTO FERMO					
20/12/2024	9,46	1,65	78,25	1,16	0,19	2,81	0,65	1,24	3,16	39.882
21/12/2024	1,25	1,88	78,01	1,19	0,12	2,76	0,20	2,22	3,27	41.428
22/12/2024	0,73	1,65	79,74	1,14	0,11	2,82	0,12	2,58	3,57	39.626
23/12/2024	0,29	1,48	80,16	1,66	0,12	2,81	0,12	3,18	3,71	39.782
24/12/2024	0,90	1,46	80,03	1,29	0,13	2,72	0,12	2,84	3,66	39.837
25/12/2024	0,67	1,30	80,61	0,91	0,12	2,73	0,12	3,21	3,65	39.827
26/12/2024	1,32	1,24	81,12	0,77	0,12	2,75	0,12	3,07	3,77	39.745
27/12/2024	1,07	1,22	80,15	0,73	0,12	2,82	0,12	2,35	3,92	39.260
28/12/2024	0,67	1,41	81,65	0,62	0,12	2,77	0,13	2,76	4,22	39.055
29/12/2024	0,65	1,37	82,18	0,62	0,12	2,82	0,13	2,28	4,20	38.705
30/12/2024	1,69	1,38	82,10	0,58	0,13	2,75	0,12	2,90	4,39	38.719
31/12/2024	4,11	1,40	81,23	0,69	0,17	2,76	0,13	2,97	4,00	39.455