

Eco+Eco s.r.l. | Sede operativa Valorizza
**ESITI DEI CAMPIONAMENTI DELLE EMISSIONI
 DEI CAMINI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CSS**

Anno di riferimento:
2025

Camino	Parametro	Unità di misura	Frequenza campionamenti	Limite AIA	Concentrazione	
CM1	PCDD/PCDF (I-TEQ (NATO-CCMS, 1988), medium bound)	pg/Nm ³	Semestrale	100	1,88	0,92
	PCB (WHO-TEQ (WHO, 2005), medium bound)	pg/Nm ³		100	0,66	0,08
	Polveri	mg/Nm ³		5	2,33	0,06
	NOx	mg/Nm ³		20	5,63	3,73
	SO ₂	mg/Nm ³		10	0,62	0,660
	TOC	mg/Nm ³		40	13,10	1,83
	NH ₃	mg/Nm ³		20	5,50	0,47
	H ₂ S	mg/Nm ³		2	<0,0051	<0,0025
CM2	PCDD/PCDF (I-TEQ (NATO-CCMS, 1988), medium bound)	pg/Nm ³	Semestrale	100	1,80	0,97
	PCB (WHO-TEQ (WHO, 2005), medium bound)	pg/Nm ³		100	0,66	0,08
	Polveri	mg/Nm ³		5	0,45	0,12
	NOx	mg/Nm ³		20	3,67	11,10
	SO ₂	mg/Nm ³		10	0,73	3,10
	TOC	mg/Nm ³		40	5,93	6,80
	NH ₃	mg/Nm ³		20	2,60	2,70
	H ₂ S	mg/Nm ³		2	<0,0029	<0,0026
CM3	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	0,280	
CM4	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	0,450	
CM5	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	0,048	
CM6	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	0,084	
CM7	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	<0,024	
CM8	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	5	0,082	