

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - MARZO 2026

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /h
LIMITI D. Lgs. 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/03/2026	4,76	1,38	93,72	5,91	0,74	3,00	0,12	4,27	3,44	29.727
02/03/2026	4,47	1,34	95,67	6,20	0,74	2,94	0,18	5,13	2,93	29.775
03/03/2026	9,62	1,36	96,39	6,87	0,76	3,24	0,13	4,43	4,61	29.167
04/03/2026	10,33	1,17	90,84	6,75	0,80	3,58	0,12	2,56	4,21	27.454
05/03/2026	17,44	1,64	88,51	7,06	0,82	3,57	0,12	2,54	3,04	27.501
06/03/2026	6,82	1,42	92,83	5,48	0,85	3,37	0,12	3,50	2,77	27.491
07/03/2026	4,45	1,19	93,37	4,92	0,82	3,34	0,12	3,17	2,45	27.468
08/03/2026	2,17	1,16	93,05	5,04	0,81	3,41	0,12	2,86	2,36	27.469
09/03/2026	0,58	1,13	92,34	3,83	0,81	3,19	0,13	2,52	2,45	26.822
10/03/2026	1,21	0,91	84,73	3,78	0,81	3,13	0,12	1,33	1,82	25.393
11/03/2026	3,35	0,92	87,32	5,40	0,78	3,68	0,12	1,73	1,96	25.968
12/03/2026	1,91	0,90	90,79	3,83	0,78	3,18	0,12	2,16	2,45	26.406
13/03/2026	2,81	1,01	92,03	5,76	0,78	3,19	0,12	2,49	2,11	26.292
14/03/2026	0,69	0,87	93,86	3,23	0,81	3,11	0,12	2,58	2,17	25.766
15/03/2026	3,60	0,86	91,18	4,80	0,81	3,14	0,12	2,36	1,92	25.676
16/03/2026	0,57	0,90	92,08	2,83	0,80	3,09	0,12	2,22	2,13	25.708
17/03/2026	0,71	0,81	96,20	3,57	0,80	3,07	0,12	2,69	1,95	26.543
18/03/2026	7,30	1,46	97,57	6,10	0,80	3,02	0,14	5,65	1,14	27.018
19/03/2026	1,06	0,71	99,60	5,22	0,78	2,59	0,13	4,69	0,97	27.062
20/03/2026	0,38	0,76	99,92	4,25	0,78	2,42	0,14	4,81	3,05	27.347
21/03/2026	1,19	0,80	95,53	3,67	0,75	2,26	0,23	4,51	3,73	26.885
22/03/2026	0,23	0,67	95,59	3,20	0,75	2,40	0,18	4,23	4,04	27.017
23/03/2026	0,96	0,77	98,39	1,71	0,76	1,68	0,27	4,36	3,42	26.931
24/03/2026	1,38	0,83	100,41	0,48	1,96	0,97	0,23	4,98	2,39	27.093
25/03/2026	IMPIANTO FERMO									
26/03/2026	IMPIANTO FERMO									
27/03/2026	IMPIANTO FERMO									
28/03/2026	23,27	2,80	74,37	4,02	0,76	1,98	0,12	1,32	1,08	29.626
29/03/2026	1,72	0,65	82,60	3,78	0,72	2,26	0,12	1,83	1,27	28.976
30/03/2026	1,24	0,70	82,59	2,77	0,75	1,84	0,12	2,60	1,60	27.610
31/03/2026	0,85	0,86	88,99	2,20	0,80	2,33	0,17	4,67	1,94	28.946

(\*)Tutti i valori sono riferiti a gas secchi ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol.secco