

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - LUGLIO 2026

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D. Lgs. 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/07/2026	0,56	0,57	95,90	3,10	0,81	2,76	0,15	3,31	0,87	26.853
02/07/2026	3,11	0,62	96,84	3,50	0,80	2,90	0,13	2,94	0,88	27.051
03/07/2026	1,55	0,64	101,58	2,62	0,93	2,83	0,13	3,52	0,89	26.901
04/07/2026	0,50	0,55	104,17	2,31	0,81	3,01	0,13	3,69	0,93	27.011
05/07/2026	0,25	0,56	100,14	2,11	0,81	2,98	0,13	3,67	0,94	26.571
06/07/2026	0,24	0,53	102,33	2,30	0,79	2,84	0,13	3,53	1,08	26.805
07/07/2026	0,44	0,55	87,62	2,15	0,80	2,65	0,14	6,04	1,05	26.448
08/07/2026	1,76	0,59	92,99	2,12	0,84	2,44	0,16	5,55	0,89	25.835
09/07/2026	1,79	0,58	99,92	2,58	0,82	2,66	0,13	5,25	0,94	25.672
10/07/2026	2,64	0,60	95,65	2,03	0,85	2,77	0,13	5,08	0,94	25.437
11/07/2026	3,59	0,55	99,88	1,79	0,84	2,80	0,13	5,07	0,96	25.798
12/07/2026	3,54	0,54	105,31	1,86	0,82	2,80	0,15	4,79	0,94	26.155
13/07/2026	3,68	0,56	100,76	2,31	0,86	2,52	0,12	5,24	1,00	25.049
14/07/2026	4,17	0,58	95,49	2,26	0,84	2,41	0,12	4,87	1,00	25.349
15/07/2026	4,00	0,57	96,60	2,36	0,83	2,45	0,12	4,61	1,05	25.610
16/07/2026	8,56	1,73	107,99	4,31	1,07	2,12	0,12	6,40	1,06	25.884
17/07/2026	1,13	0,68	95,62	4,73	0,97	2,66	0,13	4,69	0,92	26.751
18/07/2026	0,64	0,53	97,13	3,63	0,96	2,48	0,12	3,36	0,92	26.825
19/07/2026	4,62	0,54	93,78	3,99	0,96	2,17	0,12	3,33	0,92	26.920
20/07/2026	2,07	0,54	100,53	3,39	0,95	2,68	0,12	3,46	1,08	26.919
21/07/2026	1,57	0,57	101,22	3,26	0,98	2,83	0,12	5,07	1,14	26.545
22/07/2026	4,60	0,57	94,33	2,96	0,88	2,52	0,12	5,96	0,94	26.517
23/07/2026	4,53	0,60	99,68	3,08	0,79	2,72	0,12	5,15	0,94	27.148
24/07/2026	4,10	0,53	95,07	3,07	0,80	2,51	0,12	5,29	0,97	27.168
25/07/2026	IMPIANTO FERMO									
26/07/2026	IMPIANTO FERMO									
27/07/2026	IMPIANTO FERMO									
28/07/2026	IMPIANTO FERMO									
29/07/2026	IMPIANTO FERMO									
30/07/2026	IMPIANTO FERMO									
31/07/2026	IMPIANTO FERMO									