Eco+Eco S.r.l. | Sede operativa Valorizza

IMPIANTO COINCENERIMENTO LINEA 1 CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - OTTOBRE 2026

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	µg/Nm³	Nm³/h
LIMITI D. Lgs. 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/10/2026					IMPIANTO FERMO					
02/10/2026					IMPIANTO FERMO					
03/10/2026					IMPIANTO FERMO					
04/10/2026					IMPIANTO FERMO					
05/10/2026					IMPIANTO FERMO					
06/10/2026					IMPIANTO FERMO					
07/10/2026	2,61	0,65	84,89	3,83	0,81	3,38	0,23	2,86	1,00	28.384
08/10/2026					IMPIANTO FERMO					
09/10/2026					IMPIANTO FERMO					
10/10/2026					IMPIANTO FERMO					
11/10/2026					IMPIANTO FERMO					
12/10/2026					IMPIANTO FERMO					
13/10/2026					IMPIANTO FERMO					
14/10/2026					IMPIANTO FERMO					
15/10/2026					IMPIANTO FERMO					
16/10/2026					IMPIANTO FERMO					
17/10/2026					IMPIANTO FERMO					
18/10/2026					IMPIANTO FERMO					
19/10/2026					IMPIANTO FERMO					
20/10/2026					IMPIANTO FERMO					
21/10/2026					IMPIANTO FERMO					
22/10/2026	7,30	1,09	63,93	3,85	2,42	2,86	0,12	2,13	0,94	26.637
23/10/2026	1,24	0,47	86,94	2,89	0,82	2,88	0,12	3,25	0,87	27.555
24/10/2026	0,28	0,43	90,28	3,29	0,82	2,58	0,12	4,07	0,89	27.992
25/10/2026	0,23	0,44	89,67	3,09	0,83	3,15	0,12	3,79	0,89	27.732
26/10/2026	0,27	0,45	90,65	2,81	0,83	3,06	0,12	4,34	0,91	27.623
27/10/2026	0,23	0,46	90,59	2,08	0,84	2,94	0,12	4,13	1,06	27.091
28/10/2026	0,23	0,44	90,42	2,02	0,84	2,87	0,12	3,80	0,92	26.961
29/10/2026	0,23	0,43	91,78	1,63	0,83	3,14	0,12	4,16	0,93	26.925
30/10/2026	0,33	0,44	91,03	1,72	1,04	3,39	0,12	4,77	0,94	26.213
31/10/2026	0,32	0,39	88,55	2,52	0,83	3,25	0,12	3,04	0,90	26.960

(*)Tutti i valori sono riferiti a gas secchi ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol.secco